



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/022/21

No. B/12/022/21

Posiadacz certyfikatu: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Laskowska 1
Certificate holder: 21-200 Parczew, Poland
(Name and address)

Producent: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Laskowska 1
Manufacturer: 21-200 Parczew, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi lub
Name of the product: aluminiumowymi o izolacji z polichloroku winylu (PVC)
z zewnętrzną powłoką wykonaną ze specjalnego, wzmocnionego
PVC, opóźniającego palenie.
*Power cables with copper or aluminium conductors with
polyvinyl chloride insulation (PVC), with outer sheath made
of special enhanced PVC with flame retardancy.*

Typ (model): YnAKY; YnKY
Type (model):

Dane techniczne: napięcie znamionowe *rated voltage:* 0,6/1 kV
Technical data: liczba i przekroje znamionowe żył w mm²:
number and nominal cross-sectional area of conductors in mm²:
YnAKY - 1x(10÷630); (2÷5)x(10÷240)
YnKY - 1x(1,5÷630); (2÷5)x(1,5÷240)

Typ programu 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikacji:
Type of 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067
certification scheme

Data ważności: 2026-06-27
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
IEC 60502-1:2004+A1:2009	LP-21.022/20.028	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2021-06-28

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Wskaźnik tlenowy powłoki kabla wg PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006 wynosi 32 (raport EMAG nr 6622-ZLK/2021).

The oxygen index of the cable sheath according to PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006 is 32 (report EMAG No 6622-ZLK/2021).

Miejsce produkcji: 1. Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Place of manufacture: ul. Laskowska 1
21-200 Parczew, Poland

2. Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Polna 40
21-200 Parczew, Poland

NC-P 21.185

Nr rej. S-P-20-028
Reg. No. S-P-20-028

Rozdzielnik:
Copy to:

1. Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew, Poland

2. NC